



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области**  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Подполковника Иванникова ул., д 5, г. Калининград, 236040  
Тел./факс (4012) 536942, e-mail: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru, <http://39.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76109030, ОГРН 1053902817792, ИНН/КПП 3906134200/390601001

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№	501	МАДОУ д/с №68	«29» февраля	2024
---	-----	---------------	--------------	------

(место выдачи предписания)

Мною, Макаревич Натальей Владимировной, специалистом -экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детский сад №68 (МАДОУ д/с №68), ОГРН: 1023901004742, ИНН 3906068444, дата регистрации 08.07.1998, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в ходе осмотра 20.02.2024 с 09 ч. 30 мин до 11 ч. 00 мин. помещений МАДОУ д/с №68, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 3, установлено:

- 1) на потолке в средней группе местами трещины, в горячем цехе на потолке местами отслоилась покраска, на стене возле разделочных столов скол на плитке, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), в соответствии с которым, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- 2) согласно заключению эксперта ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" № М.214.210.К.П.14 от 20.02.2024 измеренные уровни искусственной освещенности в игровой младшей группы занижены на 193-235 лк, что не отвечает п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) — не менее 400 люкс.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)



На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:  
**Устранить нарушения:**

- 1) п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее СП 2.4.3648-20), в соответствии с которым, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Срок исполнения - 27.12.2024

- 2) п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) — не менее 400 люкс.

Срок исполнения - 27.12.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** МАДОУ д/с №68, ОГРН: 1023901004742, ИНН 3906068444, дата регистрации 08.07.1998, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 3 (заведующий Дьячкова Татьяна Викторовна)  
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по адресу: г. Калининград, ул. Иванникова, 5, тел./факс 8(4012)57-03-43/8(4012)57-24-81, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок: п.п. № 1, 2 - 27.12.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ОСН  
Управления Роспотребнадзора  
по Калининградской области

Макаревич Н.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 20 » 02 2024 г.

заведующей Дьячкова Т.В.

(инициалы и фамилия)

(подпись)

